

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД  
НАРУЧИЛАЦ – ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА  
Одељење за финансије и привреду  
II број: 404-86/5  
Београд  
Булевар краља Александра 77  
15.07.2019. године

**СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПО  
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 27/2019**

**ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације**

I - Дана 12.07.2019. године, у Управу Градске општине Звездара, достављен је, електронским путем, захтев за појашњењем конкурсне документације и допуна захтева за поступак јавне набавке број 27/2019, набавка радова на адаптацији/енергетској санацији објекта и дворишта ОШ "1300 Каплара", у улици Панчина број 1, Звездара, Београд, следеће садржине:

**Питања:**

1. Да ли је потребно уписивати цене за сваки појединачан елемент разводног ормана или се прихвата цена комплетног ормана са уграђеном наведеном опремом?
2. Молим да наведете просечну дужину кабла у следећој позицији у оквиру одељка **структурно-кабловски систем**:

*9. Испорука и полагање у припремљену трасу са израдом конекције, RG 6 HF кабла.  
ком. 21*

3. Молимо да приложите блок-шему система озвучења.
4. У поглављу II - Радови на електроенергетском прикључку, наведено је:

**Напомена: радови описани у овом поглављу обавеза су ЕДБ-а.**

Молим Вас да појасните да ли је понуђач, без обзира на напомену, у обавези да понуди и позиције које припадају том поглављу или цене за те позиције треба да остану непопуњене?"

**Одговори:**

1. Прихвата се цена комплетног ормана са уграђеном наведеном опремом.
2. Просечна дужина RG 6 HF кабла у оквиру одељка структурно-кабловски систем износи 13 метара.
3. Омогућен је увид у комплетну пројектну документацију. Датум и место увида су наведени у оквиру конкурсне документације.
4. Понуђач није у обавези да попуњава цене за позиције које припадају поглављу II - Радови на електроенергетском прикључку.

**ПРЕДСЕДНИК  
КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**

**Милан Бошњаковић с.р.**